



# ПАМЯТКА

## по соблюдению требований пожарной безопасности на территории садоводческого объединения

### Основные требования пожарной безопасности:

- по всему периметру садоводства должна быть выполнена минерализованная полоса не менее 15 метров, которая препятствует распространению пожара. На этой полосе запрещено устраивать свалки отходов, за счет нее самовольно расширять участки.
- запрещается зауживать улицы, проезды.  
Ширина должна составлять 9 метров, проездов - 7 метров.
- не допускается хранение на улицах и проездах мусора, пило- и стройматериала.
- территория садоводств должна быть обеспечена для нужд пожаротушения резервуарами с водой.
- через каждые 20 участков должны быть организованы пожарные посты, оборудованные пожарным щитом с набором пожарного инвентаря (ведра, лопаты, бочки с водой, приставные лестницы).
- застройка на участке не нормируется, а противопожарное расстояние с застройками на соседнем участке определяется по следующей таблице:

<b>Материал несущих и ограждающих конструкций.</b>	<b>расстояние в метрах</b>		
	<b>А</b>	<b>Б</b>	<b>В</b>
А) Каменно, бетон, железобетон и другие негорючие материалы.	6	8	10
Б) То же, с деревянными перекрытиями, защищенные негорючим материалом.	8	8	10
В) Древесина, каркасные ограждающие конструкции из негорючих и трудногорючих материалов.	10	10	15

- при строительстве печей толщину стенок дымовых каналов из кирпича необходимо выполнить не менее 120 мм, разделку от дымохода до сгораемой конструкции при пересечении не меньше 380 мм, у печи положить предтопочный лист.
- при использовании газовых баллонов вместительностью более 12 литров баллон с газом должен располагаться в пристройке из негорючего материала.
- электропроводка выполняется кабелем с двойной изоляцией.

### ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- пользоваться неисправными электрическими приборами.
- устанавливать некалиброванные плавкие вставки (жучки) в электрических щитах.
- эксплуатировать электрическую проводку с поврежденной изоляцией.
- хранить на территории участка газовые баллоны.

**ПРИ ПОЖАРЕ ЗВОНИТЬ 01**

ОНД по Ангарскому району

Телефон доверия 8(3952) 39-99-99  
ГУ МЧС России по Иркутской обл.